

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de Granja do Paiva					Zona de Abastecimento de Paçõ_novo						
				Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas	Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP		Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	1	1	100	<0,10	---	---	1	100	<0,10	---	---	---	
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	1	100	14	---	0	correção do sistema de tratamento	
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	1	100	11	---	0	correção do sistema de tratamento	

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de Paçõ_velho					Zona de Abastecimento de Sanfins						
				Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas	Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP		Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	1	1	100	<0,10	---	---	1	100	0,71	---	---	---	
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	1	100	0	---	100	---	
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	1	100	0	---	100	---	

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de Sr. Dos Aflitos					
				Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	1	1	100	0,87	---	---	
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de Ariz					Zona de Abastecimento de Quinta dos Caetanos						
				Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas	Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP		Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	2	2	100	<0,10	<0,10	---	2	100	1,35	0,29	---	---	
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	2	100	0	0	100	---	
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	2	100	0	0	100	---	

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de S. Martinho_novo					
				Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	2	2	100	0,17	<0,10	---	
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de Sever					
				Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	3	3	100	<0,10	<0,10	---	
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	3	3	100	0	0	100	
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	3	3	100	0	0	100	
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,5	1	1	100	<0,05	---	100	
	Cheiro a 25° C (factor de diluição)	3	1	1	100	0	---	100	

O Sistema de Abastecimento SEVER diz respeito às localidades:

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de Nagosa					medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR2	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	1	1	100	122	---	100	---
	Cor (mg/L Pt-Co)	20	1	1	100	<3,0	---	100	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	1	1	100	<2,0	---	100	---
	n.º de colónias a 22º C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	---
	n.º de colónias a 37º C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1	1	100	<1,0	---	100	---
	pH (Unidades de pH) (20°C)	6,5-9,0	1	1	100	6,3	---	0	O Delegado de Saúde não emitiu qualquer parecer
	Sabor a 25º C (factor de diluição)	3	1	1	100	0	---	100	---
Turvação (UNT)	4	1	1	100	<1,0	---	100	---	

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de Nagosa					Zona de Abastecimento de Sarzedo						
				Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas	Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP		Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	1	1	100	0,34	---	---	1	100	<0,10	---	---	---	
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	1	100	0	---	100	---	
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	1	100	0	---	100	---	
CR2	Amónio (mg/L NH ₄)	0,5	1	1	100	<0,05	---	100	1	100	<0,05	---	100	---	
	Cheiro a 25º C (factor de diluição)	3	1	1	100	0	---	100	1	100	0	---	100	---	
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	1	1	100	47	---	100	1	100	66	---	100	---	
	Cor (mg/L Pt-Co)	20	1	1	100	<3,0	---	100	1	100	<3,0	---	100	---	
	Manganês (µg/L Mn)	50	1	1	100	4,3	---	100	1	100	3,2	---	100	---	
	n.º de colónias a 22º C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	1	100	2	---	100	---	
	n.º de colónias a 37º C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	1	100	0	---	100	---	
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	1	1	100	<3,0	---	100	1	100	12,6	---	100	---	
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1	1	100	1,9	---	100	1	100	3,5	---	100	---	
	pH (Unidades de pH) (20°C)	6,5-9,0	1	1	100	5,9	---	0	O Delegado de Saúde não emitiu qualquer parecer	1	100	5,6	---	0	O Delegado de Saúde não emitiu qualquer parecer
	Sabor a 25º C (factor de diluição)	3	1	1	100	0	---	100	1	100	0	---	100	---	
	Turvação (UNT)	4	1	1	100	<1,0	---	100	1	100	<1,0	---	100	---	

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de Castelo					Zona de Abastecimento de S. Martinho_velho						
				Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas	Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP		Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	2	2	100	0,36	0,24	---	2	100	1,06	<0,10	---	---	
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	2	100	0	0	100	---	
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	2	100	0	0	100	---	
CR2	Amónio (mg/L NH ₄)	0,5	1	1	100	<0,05	---	100	1	100	<0,05	---	100	---	
	Cheiro a 25º C (factor de diluição)	3	1	1	100	1	---	100	1	100	3	---	100	---	
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	1	1	100	65	---	100	1	100	<45	---	100	---	
	Cor (mg/L Pt-Co)	20	1	1	100	<3,0	---	100	1	100	<3,0	---	100	---	
	Manganês (µg/L Mn)	50	1	1	100	10	---	100	1	100	8	---	100	---	
	n.º de colónias a 22º C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	1	100	0	---	100	---	
	n.º de colónias a 37º C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	1	100	0	---	100	---	
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	1	1	100	3,6	---	100	1	100	<3,0	---	100	---	
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1	1	100	1,1	---	100	1	100	<1,0	---	100	---	
	pH (Unidades de pH) (20°C)	6,5-9,0	1	1	100	5,8	---	0	O Delegado de Saúde não emitiu qualquer parecer	1	100	5,3	---	0	O Delegado de Saúde não emitiu qualquer parecer
	Sabor a 25º C (factor de diluição)	3	1	1	100	<1	---	100	1	100	1	---	100	---	
	Turvação (UNT)	4	1	1	100	<1,0	---	100	1	100	<1,0	---	100	---	

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de Segões					
				Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	2	2	100	1,10	0,35	---	---
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	---
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,5	1	1	100	<0,05	---	100	---
	Cheiro a 25º C (factor de diluição)	3	1	1	100	0	---	100	---

CR2	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	1	1	100	53	---	100	---
	Cor (mg/L Pt-Co)	20	1	1	100	<3,0	---	100	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	1	1	100	<2,0	---	100	---
	n.º de colónias a 22º C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	---
	n.º de colónias a 37º C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	1	1	100	6,1	---	100	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1	1	100	<1,0	---	100	---
	pH (Unidades de pH) (20°C)	6,5-9,0	1	1	100	6,5	---	100	---
	Sabor a 25º C (factor de diluição)	3	1	1	100	0	---	100	---
	Turvação (UNT)	4	1	1	100	<1,0	---	100	---

Zona de Abastecimento de Vila Chã de Caria									
Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	1	1	100	1,57	---	---	---
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	---
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	---
CR2	Amónio (mg/L NH ₄)	0,5	1	1	100	<0,05	---	100	---
	Cheiro a 25º C (factor de diluição)	3	1	1	100	3	---	100	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	1	1	100	45	---	100	---
	Cor (mg/L Pt-Co)	20	1	1	100	<3,0	---	100	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	1	1	100	<2,0	---	100	---
	n.º de colónias a 22º C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	---
	n.º de colónias a 37º C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	1	1	100	<3,0	---	100	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1	1	100	<1,0	---	100	---
	pH (Unidades de pH) (20°C)	6,5-9,0	1	1	100	5,6	---	0	O Delegado de Saúde não emitiu qualquer parecer
	Sabor a 25º C (factor de diluição)	3	1	1	100	1	---	100	---
	Turvação (UNT)	4	1	1	100	<1,0	---	100	---
CI	1,2-dicloroetano (µg/L C ₂ H ₄ Cl ₂)	3	1	1	100	<0,25	---	100	---
	Alumínio (µg/L Al)	200	1	1	100	24	---	100	---
	Antimónio (µg/L Sb)	5	1	1	100	<4	---	100	---
	Arsénio (µg/L As)	10	1	1	100	<5	---	100	---
	Benzeno (µg/L C ₆ H ₆)	1	1	1	100	<0,26	---	100	---
	Benzo[a]pireno (µg/L BAPY)	0,01	1	1	100	<0,005	---	100	---
	Boro (mg/L B)	1	1	1	100	<0,10	---	100	---
	Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	1	1	100	<5,0	---	100	---
	Cádmio Total (µg/L Cd)	5	1	1	100	<1,0	---	100	---
	Cálcio (mg/L Ca)	---	1	1	100	3,5	---	---	---
	Chumbo Total (µg/L Pb)	25	1	1	100	<7	---	100	---
	Cianetos (µg/L CN)	50	1	1	100	<10	---	100	---
	<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	---
	Cobre Total (mg/L Cu)	2	1	1	100	0,0048	---	100	---
	Crómio Total (µg/L Cr)	50	1	1	100	<5	---	100	---
	Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	1	1	100	10,8	---	---	---
	<i>Enterococos</i> (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	---
	Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	1	100	<0,10	---	100	---
	Magnésio Total (mg/L Mg)	---	1	1	100	0,28	---	---	---
	Mercurio (µg/L Hg)	1	1	1	100	<0,5	---	100	---
	Níquel (µg/L Ni)	20	1	1	100	<6	---	100	---
	PAH's (µg/L)	0,1	1	1	100	<0,025	---	100	---
	Benzo(b)fluoranteno	---	1	1	100	<0,005	---	---	---
	Benzo(k)fluoranteno	---	1	1	100	<0,005	---	---	---
	Benzo(ghi)perileno	---	1	1	100	<0,005	---	---	---
	Ídono(1,2,3)pireno	---	1	1	100	<0,010	---	---	---
	Selénio (µg/L Se)	10	1	1	100	<6	---	100	---
	Cloretos (mg/L Cl)	250	1	1	100	<10	---	100	---
	Tetracloroetano (µg/L C ₂ Cl ₄)	---	1	1	100	<0,48	---	---	---
	Tricloroetano (µg/L C ₂ Cl ₃ HCl)	---	1	1	100	<0,50	---	---	---
	THM's (µg/L)	100	1	1	100	1,8	---	100	---
	Clorofórmio	---	1	1	100	0,44	---	---	---
	Bromodiorometano	---	1	1	100	0,58	---	---	---
	Dibromodiorometano	---	1	1	100	0,76	---	---	---
	Bromofórmio	---	1	1	100	<0,45	---	---	---
	Sódio (mg/L Na)	200	1	1	100	6,47	---	100	---
	Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	1	1	100	<10,0	---	100	---

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de Espinheiro					Zona de Abastecimento de Peva						
				Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas	Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP		Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	2	2	100	1,12	<0,10	---	---	2	100	0,44	<0,10	---	---
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	---	2	100	0	0	100	---
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	---	2	100	0	0	100	---
CR2	Amónio (mg/L NH ₄)	0,5	1	1	100	<0,05	---	100	---	1	100	<0,05	---	100	---
	Cheiro a 25° C (factor de diluição)	3	1	1	100	<1	---	100	---	1	100	<1	---	100	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	1	1	100	<45	---	100	---	1	100	<45	---	100	---
	Cor (mg/L Pt-Co)	20	1	1	100	<3,0	---	100	---	1	100	<3,0	---	100	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	1	1	100	15	---	100	---	1	100	38	---	100	---
	n.º de colónias a 22° C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	---	1	100	0	---	100	---
	n.º de colónias a 37° C (N/mL)	---	1	1	100	2	---	100	---	1	100	0	---	100	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	1	1	100	3,6	---	100	---	1	100	<3,0	---	100	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1	1	100	<1,0	---	100	---	1	100	<1,0	---	100	---
	pH (Unidades de pH) (20°C)	6,5-9,0	1	1	100	4,9	---	0	O Delegado de Saúde não emitiu qualquer parecer	1	100	5,2	---	0	O Delegado de Saúde não emitiu qualquer parecer
	Sabor a 25° C (factor de diluição)	3	1	1	100	<1	---	100	---	1	100	<1	---	100	---
Turvação (UNT)	4	1	1	100	<1,0	---	100	---	1	100	<1,0	---	100	---	
CI	1,2-dicloroetano (µg/L C1Cl2CH2Cl)	3	1	1	100	<0,25	---	100	---	1	100	<0,25	---	100	---
	Alumínio (µg/L Al)	200	1	1	100	200	---	100	---	1	100	74	---	100	---
	Antimónio (µg/L Sb)	5	1	1	100	<4	---	100	---	1	100	<4	---	100	---
	Arsénio (µg/L As)	10	1	1	100	<5	---	100	---	1	100	<5	---	100	---
	Benzeno (µg/L C ₆ H ₆)	1	1	1	100	<0,26	---	100	---	1	100	<0,26	---	100	---
	Benzo[a]pireno (µg/L BAPY)	0,01	1	1	100	<0,005	---	100	---	1	100	<0,005	---	100	---
	Boro (mg/L B)	1	1	1	100	<0,10	---	100	---	1	100	<0,10	---	100	---
	Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	1	1	100	<5	---	100	---	1	100	<5	---	100	---
	Cádmio Total (µg/L Cd)	5	1	1	100	<1,0	---	100	---	1	100	<1,0	---	100	---
	Cálcio (mg/L Ca)	---	1	1	100	1,7	---	---	---	1	100	<1,0	---	---	---
	Chumbo Total (µg/L Pb)	25	1	1	100	<7	---	100	---	1	100	<7	---	100	---
	Cianetos (µg/L CN)	50	1	1	100	<10	---	100	---	1	100	<10	---	100	---
	<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	---	1	100	0	---	100	---
	Cobre Total (mg/L Cu)	2	1	1	100	0,05	---	100	---	1	100	0,025	---	100	---
	Crómio Total (µg/L Cr)	50	1	1	100	<5	---	100	---	1	100	<5	---	100	---
	Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	1	1	100	7,9	---	---	---	1	100	5,4	---	---	---
	<i>Enterococos</i> (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	---	1	100	0	---	100	---
	Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	1	100	<0,10	---	100	---	1	100	<0,10	---	100	---
	Magnésio Total (mg/L Mg)	---	1	1	100	0,27	---	---	---	1	100	0,14	---	---	---
	Mercurio (µg/L Hg)	---	1	1	100	<0,5	---	100	---	1	100	<0,5	---	100	---
	Níquel (µg/L Ni)	20	1	1	100	<6	---	100	---	1	100	<6	---	100	---
	PAH's (µg/L)	0,1	1	1	100	<0,025	---	100	---	1	100	<0,025	---	100	---
	Benzo(b)fluoranteno	---	1	1	100	<0,005	---	---	---	1	100	<0,005	---	---	---
	Benzo(k)fluoranteno	---	1	1	100	<0,005	---	---	---	1	100	<0,005	---	---	---
	Benzo(ghi)perileno	---	1	1	100	<0,005	---	---	---	1	100	<0,005	---	---	---
	Ídreno(1,2,3)pireno	---	1	1	100	<0,010	---	---	---	1	100	<0,010	---	---	---
	Selénio (µg/L Se)	10	1	1	100	<6	---	100	---	1	100	<6	---	100	---
	Cloretos (mg/L Cl)	250	1	1	100	<10	---	100	---	1	100	<10	---	100	---
	Tetracloroetano (µg/L Cl ₂ CCl ₂)	---	1	1	100	<0,48	---	---	---	1	100	<0,48	---	---	---
	Tricloroetano (µg/L Cl ₂ CCHCl)	---	1	1	100	<0,50	---	---	---	1	100	<0,50	---	---	---
	THM's (µg/L)	100	1	1	100	<0,50	---	100	---	1	100	<0,50	---	100	---
	Clorofórmio	---	1	1	100	<0,43	---	---	---	1	100	<0,43	---	---	---
	Bromodichlorometano	---	1	1	100	<0,50	---	---	---	1	100	<0,50	---	---	---
Dibromoclorometano	---	1	1	100	<0,50	---	---	---	1	100	<0,50	---	---	---	
Bromofórmio	---	1	1	100	<0,45	---	---	---	1	100	<0,45	---	---	---	
Sódio (mg/L Na)	200	1	1	100	6,56	---	100	---	1	100	2,84	---	100	---	
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	1	1	100	<10	---	100	---	1	100	<10,0	---	100	---	

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de Porto da Nave					Zona de Abastecimento de Soutosa						
				Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas	Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP		Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	2	2	100	0,70	<0,10	---	---	2	100	<0,10	<0,10	---	---
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	---	2	100	0	0	100	---
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	---	2	100	0	0	100	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,5	1	1	100	<0,05	---	100	---	1	100	<0,05	---	100	---
	Cheiro a 25° C (factor de diluição)	3	1	1	100	0	---	100	---	1	100	0	---	100	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	1	1	100	<45	---	100	---	1	100	<45	---	100	---
	Cor (mg/L Pt-Co)	20	1	1	100	<3,0	---	100	---	1	100	<3,0	---	100	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	1	1	100	17	---	100	---	1	100	4,1	---	100	---

CR2	n.º de colónias a 22º C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	---	1	100	25	---	100	---
	n.º de colónias a 37º C (N/mL)	---	1	1	100	0	---	100	---	1	100	31	---	100	---
	Nitratos (mg/L NO ₃)	50	1	1	100	5,1	---	100	---	1	100	<3,0	---	100	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1	1	100	1,3	---	100	---	1	100	<1,0	---	100	---
	pH (Unidades de pH) (20°C)	6,5-9,0	1	1	100	5,4	---	0	O Delegado de Saúde não emitiu qualquer parecer	1	100	5,7	---	0	O Delegado de Saúde não emitiu qualquer parecer
	Sabor a 25º C (factor de diluição)	3	1	1	100	0	---	100	---	1	100	0	---	100	---
Turvação (UNT)	4	1	1	100	<1,0	---	100	---	1	100	<1,0	---	100	---	
CI	1,2-dicloroetano (µg/L ClCH ₂ CH ₂ Cl)	3	1	1	100	<0,25	---	100	---	1	100	<0,25	---	100	---
	Alumínio (µg/L Al)	200	1	1	100	130	---	100	---	1	100	37	---	100	---
	Antimônio (µg/L Sb)	5	1	1	100	<4	---	100	---	1	100	<4,0	---	100	---
	Arsénio (µg/L As)	10	1	1	100	<5	---	100	---	1	100	<5,0	---	100	---
	Benzeno (µg/L C ₆ H ₆)	0,1	1	1	100	<0,26	---	100	---	1	100	<0,26	---	100	---
	Benzo[a]pireno (µg/L BAPY)	0,01	1	1	100	<0,005	---	100	---	1	100	<0,025	---	100	---
	Boro (mg/L B)	1	1	1	100	<0,10	---	100	---	1	100	<0,10	---	100	---
	Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	1	1	100	<5,0	---	100	---	1	100	<5,0	---	100	---
	Cádmio Total (µg/L Cd)	5	1	1	100	<1,0	---	100	---	1	100	<1,0	---	100	---
	Cálcio (mg/L Ca)	---	1	1	100	3,1	---	---	---	1	100	4,1	---	---	---
	Chumbo Total (µg/L Pb)	25	1	1	100	<7	---	100	---	1	100	<7,0	---	100	---
	Cianetos (µg/L CN)	50	1	1	100	<10	---	100	---	1	100	<10,0	---	100	---
	<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	---	1	100	0	---	100	---
	Cobre Total (mg/L Cu)	2	1	1	100	0,037	---	100	---	1	100	0,037	---	100	---
	Crómio Total (µg/L Cr)	50	1	1	100	<5	---	100	---	1	100	<5,0	---	100	---
	Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	1	1	100	15,4	---	---	---	1	100	11,7	---	---	---
	<i>Enterococos</i> (N/100 mL)	0	1	1	100	0	---	100	---	1	100	0	---	100	---
	Fluoretos (mg/L F)	1,5	1	1	100	<0,10	---	100	---	1	100	<0,10	---	100	---
	Magnésio Total (mg/L Mg)	---	1	1	100	0,49	---	---	---	1	100	0,15	---	---	---
	Merúrio (µg/L Hg)	1	1	1	100	<0,5	---	100	---	1	100	<0,5	---	100	---
	Níquel (µg/L Ni)	20	1	1	100	<6	---	100	---	1	100	<6,0	---	100	---
	PAH's (µg/L)	0,1	1	1	100	<0,025	---	100	---	1	100	<0,025	---	100	---
	Benzo(b)fluoranteno	---	1	1	100	<0,005	---	---	---	1	100	<0,005	---	---	---
	Benzo(k)fluoranteno	---	1	1	100	<0,005	---	---	---	1	100	<0,005	---	---	---
	Benzo(ghi)perileno	---	1	1	100	<0,005	---	---	---	1	100	<0,005	---	---	---
	Ideno(1,2,3)pireno	---	1	1	100	<0,010	---	---	---	1	100	<0,010	---	---	---
	Selénio (µg/L Se)	10	1	1	100	<6	---	100	---	1	100	<6,0	---	100	---
	Cloretos (mg/L Cl)	250	1	1	100	<10	---	100	---	1	100	<10	---	100	---
	Tetracloroetano (µg/L Cl ₂ CCl ₂)	---	1	1	100	<0,48	---	---	---	1	100	<0,48	---	---	---
	Tricloroetano (µg/L Cl ₂ CCHCl)	---	1	1	100	<0,50	---	---	---	1	100	<0,50	---	---	---
	THM's (µg/L)	100	1	1	100	6,8	---	100	---	1	100	<0,50	---	100	---
	Cloroformio	---	1	1	100	2,4	---	---	---	1	100	<0,43	---	---	---
	Bromodiorometano	---	1	1	100	2,8	---	---	---	1	100	<0,50	---	---	---
	Dibromoclorometano	---	1	1	100	1,6	---	---	---	1	100	<0,50	---	---	---
	Bromofórmio	---	1	1	100	<0,45	---	---	---	1	100	<0,45	---	---	---
	Sódio (mg/L Na)	200	1	1	100	4,58	---	100	---	1	100	3,24	---	100	---
	Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	1	1	100	<10,0	---	100	---	1	100	<10,0	---	100	---

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Zona de Abastecimento de ATMAD				medidas correctivas efectuadas	
				Análises		Resultados			
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido		% de análises realizadas que cumprem o VP
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	6	6	100	0,32	<0,10	---	---
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	6	6	100	0	0	100	---
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	6	6	100	0	0	100	---
CR2	Alumínio (µg/L Al)	200	2	2	100	290	170	100	---
	Amónio (mg/L NH ₄)	0,5	2	2	100	<0,05	<0,05	100	---
	Cheiro a 25º C (factor de diluição)	3	2	2	100	0	0	100	---
	<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	---
	Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	2	2	100	192	138	100	---
	Cor (mg/L Pt-Co)	20	2	2	100	<3,0	<3,0	100	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	2	2	100	6,0	5,6	100	---
	n.º de colónias a 22º C (N/mL)	---	2	2	100	17	0	100	---
	n.º de colónias a 37º C (N/mL)	---	2	2	100	6	0	100	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	2	2	100	3,7	2,3	100	---
	pH (Unidades de pH) (20°C)	6,5-9,0	2	2	100	7,2	6,5	100	---
	Sabor a 25º C (factor de diluição)	3	2	2	100	0	0	100	---
	Turvação (UNT)	4	2	2	100	2,1	<1,0	100	---

O Sistema de Abastecimento ATMAD diz respeito às localidades:

Alvite Paradaça
 Arcozelo do Cabo Moimenta da Beira_Este
 Arcozelo da Torre Vila da Rua
 Baldos Granja dos Oleiros
 Cabaços Prados
 Caria Vide
 Mileu Vilar
 Vila Cova de Caria Barragem do Vilar
 Leomil
 Beira Valente

Zona de Abastecimento de Serra

Tipo de Controlo	Parâmetro	Valor Paramétrico (Dec.-Lei n.º 306/2007)	Nº de análises previstas	Análises		Resultados			medidas correctivas efectuadas
				Realizadas	% Realizadas	Máximo obtido	Mínimo obtido	% de análises realizadas que cumprem o VP	
CR1	Cloro residual livre (mg/L Cl ₂)	---	6	6	100	<0,10	<0,10	---	---
	Bactérias coliformes (N/100 mL)	0	6	6	100	0	0	100	---
	<i>Escherichia coli</i> (N/100 mL)	0	6	6	100	0	0	100	---
CR2	Amónio (mg/L NH ₄)	0,5	2	2	100	<0,05	<0,05	100	---
	Cheiro a 25º C (factor de diluição)	3	2	2	100	<1	0	100	---
	<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 mL)	0	2	2	100	0	0	100	---
	Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	2	2	100	<45	<45	100	---
	Cor (mg/L Pt-Co)	20	2	2	100	<3,0	<3,0	100	---
	Manganês (µg/L Mn)	50	2	2	100	18	17	100	---
	n.º de colónias a 22º C (N/mL)	---	2	2	100	15	0	100	---
	n.º de colónias a 37º C (N/mL)	---	2	2	100	0	0	100	---
	Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	2	2	100	<1,0	<1,0	100	---
	pH (Unidades de pH) (20ºC)	6,5-9,0	2	2	100	6,0	5,6	0	O Delegado de Saúde não emitiu qualquer parecer
	Sabor a 25º C (factor de diluição)	3	2	2	100	<1	0	100	---
	Turvação (UNT)	4	2	2	100	<1,0	<1,0	100	---

O Sistema de Abastecimento Serra diz respeito às localidades:

Moimenta_parque industrial
Moimenta_farol
Alto de Fornos
Fornos
Carapito
Paradinha
Aldeia de Nacomba
Toitam
Semitela
Peravelha